



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

Образец на решение по чл. 13 от ПМС № 80/09.05.2022 г. за прекратяване на процедура
за избор на изпълнител

РЕШЕНИЕ
№ 001/14.10.2024 г.

За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Постановление №80/09.05.2022 г. на Министерския съвет прекратявам публична покана за избор на изпълнител с предмет:

Изграждане на "Фотоволтаична система с капацитет 184,80 kWp за производство на електроенергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 200 kWh" - 1 бр.

(посочва се вида на процедурата)

Мотиви по чл. 13, ал. 1, т.5


При извършване на оценка на офертите, оценителната комисия е установила разминаване в броя и капацитета на заложените батерии съгласно **Инвестиционното предложение за изграждане на Фотоволтаична централа за собствена консумация с мощност 184,80 kWp** и броя и капацитета на заложените батерии в Количествената сметка, към настоящата публична покана за **Изграждане на "Фотоволтаична система с капацитет 184,80 kWp за производство на електроенергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 200 kWh" - 1 бр.**, която съгласно изискванията за подаване на оферти трябва да бъде остойностена и приложена към офертата на всеки кандидат.

В Инвестиционното предложение за изграждане на Фотоволтаична централа за собствена консумация с мощност 184,80 kWp – броя на батериите е 48 бр. с капацитет от 235,50 kW, а заложеното количество в Количествената сметка към настоящата публична покана е 40 бр. с капацитет 200 kW, като същия капацитет е заложен и в минималните технически и функционални характеристики в темплейта на офертата.

Допуснатата грешка в броя и капацитета на заложената батерийна система, би довело до невъзможност за нормалното функциониране и използване по предназначение на активите, тъй като предвидената съгласно инвестиционно предложение батерийна система е с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура. Заложения по-малък брой батерии, ще създаде предпоставки за невъзможност за осигуряване на заложения максимален капацитет на съхранение в продължителност от 1 (един) час за 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура, тъй като при технически проблем или повреда в някоя от батериите в батерийната система, при инсталиран по-малък брой от тях няма да бъде възможно да се постигне тази продължителност на съхранение от 1 час на 100% от инсталираната мощност.

Също така Количествената сметка се прилага остойностена с единични цени за всяка позиция и крайна цена за изграждането на фотоволтаичната централа без ДДС и залагането на грешен брой батерии в нея, ще доведе до промяна в условията за кандидатстване, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Краен получател:


Бисерка Ценова Стратиева
БИРС ООД

(трите имена, подпис и печат)

